

ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности для

избирательных участков

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях проведения выборов в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителя объекта, за соблюдение противопожарного режима на избирательном участке, в том числе пунктов 2, 3, 4 настоящей инструкции, - на председателя участковой избирательной комиссии.

1. Председатель участковой избирательной комиссии обязан:

1.1. Обеспечить изучение и выполнение требований пожарной безопасности членами избирательной комиссии.

1.2. Произвести обучение членов избирательной комиссии по предупреждению пожаров и их тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения на избирательном участке.

1.3. Совместно с ОВД, сотрудниками пожарной охраны и членами избирательной комиссии провести практическую тренировку по отработке эвакуации людей и избирательных документов в случае возникновения пожара.

2. Основные требования пожарной безопасности:

2.1. На избирательном участке инструкцией председателя участково-избирательной комиссии должен быть установлен соответствующий ему противопожарный режим, в том числе:

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании проведения выборов;

- регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работников при обнаружении пожара;

- на видных местах должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей, указатели направления движения к путям эвакуации в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения

людей о пожаре;

- организован регулярный осмотр помещений, предназначенных для проведения выборов.

3. При проведении выборов:

3.1. Запрещается загромождать коридоры, лестничные клетки предметами, препятствующими эвакуации людей из помещений.

3.2. Не допускается установка электросветильников (электророзеток) на сгораемых конструкциях кабин для голосования.

3.3. Для освещения кабин применять электросветильники заводского изготовления.

3.4. Монтаж электропроводки для освещения кабин голосования производить только специалистами согласно требований ПУЭ.

3.5. Для тушения пожара на избирательном участке должны размещаться:

3.5.1. На 800 кв.м: 4 углекислотных огнетушителя, либо 4 порошковых огнетушителя вместимостью 5 л. или 2 воздушно-эмulsionционными огнетушителями. Количество огнетушителей на избирательном участке не должно быть менее 2-х единиц.

3.5.2. Покрывала для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

3.5.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

3.5.4. Места установки средств пожаротушения должны быть доступны в любое время суток.

3.5.5. Не допускается загромождение подъездных путей к объекту и источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории объекта или его близи (пожарный гидрант, пожарный водоем);

3.5.6. На период проведения выборов запрещается проводить пожароопасные работы (сварочные, покрасочные и т.д.)

4. Действия в случае возникновения пожара:

4.1. В случае пожара или появления дыма немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или «112», указав точный адрес пожара.

4.2. Произвести эвакуацию людей из помещений здания и бюллетеней.

4.3. До прибытия пожарных подразделений приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

4.4. Организовать встречу пожарных подразделений.

На избирательном участке категорически запрещается КУРИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ